



Tableau 1 - Modifications à l'annexe C et au programme de monitorage

Station	Lieu	Retrait des paramètres de l'annexe C 3AM-IQA0611	Ajouts aux paramètres de l'annexe C 3AM-IQA0611	Fréquence des tests avant le déclassement de l'usine (épuration)	Fréquence des tests (après le déclassement de l'usine d'épuration)
IQA-01	Eau brute du lac Geraldine	Retrait des exigences de tests des conditions du permis	Retrait des exigences de tests des conditions du permis	Retrait des exigences de tests des conditions du permis	Retrait des exigences de tests des conditions du permis
IQA-02	Effluents du bassin de stabilisation	Alcanes chlorées*, bio-essais LC50	Aucun ajout	Par intermittence (durant les décantations)	Par intermittence (durant les décantations)
IQA-03	Affluents du bassin de stabilisation	Retrait des exigences de tests des conditions du permis	Retrait des exigences de tests des conditions du permis	Retrait des exigences de tests des conditions du permis	Retrait des exigences de tests des conditions du permis
IQA-04	Effluents de l'usine d'épuration des eaux usées	Alcanes chlorées*, bio-essais LC50	Procédures de stabilisation du pH durant les tests de la létalité aiguë d'un effluent d'eau usée pour la truite arc-en-ciel – EPS1/RM/50 (après le déclassement de l'usine d'épuration) en cas d'échec du test bio-essai de concentration, et que le taux d'ammoniac non ionisé est égal à ou moins que 1,25 mg/l.	Mensuel (tous les paramètres, sauf le test de létalité aiguë), annuel (test de létalité aiguë)	
IQA-05	Affluents de l'usine d'épuration des eaux usées	Alcanes chlorées*, bio-essais LC50	Aucun ajout	Semi-annuel	Retrait des exigences de tests des conditions du permis
IQA-06	Boues	Aucun retrait	Aucun ajout	Trimsetriel	Trimsetriel
IQA-07	Eaux de ruissellement entrant dans le dépotoir West 40	Retrait des exigences de tests des conditions du permis	Retrait des exigences de tests des conditions du permis	Retrait des exigences de tests des conditions du permis	Retrait des exigences de tests des conditions du permis
IQA-08	Site d'écoulement final du dépotoir West 40	Aucun retrait	Aucun ajout	Par intermittence (durant les décantations)	Par intermittence avant les décantations)
IQA-09	Produits de sols contaminés acceptés au dépotoir West 40	Retrait des exigences de tests des conditions du permis	Retrait des exigences de tests des conditions du permis	Retrait des exigences de tests des conditions du permis	Retrait des exigences de tests des conditions du permis