

Hameau de Pangnirtung – Résumé 3AM-PAN

Réunion technique et conférence préparatoire à l’audience de l’Office des eaux du Nunavut, les 5 et 6 décembre 2017

Contributions à l’examen des demandes

AANC a apporté les contributions suivantes à l’Office des eaux du Nunavut :

1. 7 juin 2017 – Évaluation de l’exhaustivité des demandes d’information et des recommandations
2. 28 juillet 2017 – Examen technique avec recommandations
3. 1^{er} septembre 2017 – Commentaires sur la réponse du demandeur à l’examen technique d’AANC

Les questions en suspens que l’examen technique de l’approvisionnement en eau soulève à AANC sont les suivantes : la capacité de pompage et le caractère adéquat de la rivière Duval comme source pendant les mois de faible débit.

Pour le traitement des eaux usées, nous voulons obtenir des éclaircissements sur : la version révisée du plan d’urgence de dérivation de la station, l’emplacement de l’étang d’épuration des eaux usées et les caractéristiques des terres humides pour le traitement des eaux usées.

En ce qui concerne les déchets, AANC a demandé une version actualisée du plan de gestion des eaux de surface, une version révisée du manuel d’exploitation et d’entretien pour les eaux de ruissellement et le lixiviat provenant des décharges publiques et des sites d’enfouissement des déchets métalliques.

Le Ministère a également formulé des commentaires généraux sur l’installation de débitmètres pour la prise d’eau, les coordonnées géographiques des sites d’échantillonnage pour le traitement des eaux usées et les révisions au plan d’urgence en cas de déversement.

AANC apprécie les efforts déployés à ce jour pour fournir de l'information et souhaite obtenir des précisions au cours de la réunion technique afin de permettre que la demande de renouvellement de permis d'utilisation des eaux passe à l'étape suivante.